

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
 и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
 Территориальный отдел в Выборгском и Калининском районах
 194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20
 Телефон: 293-76-66, факс: 554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № 78-02-07-62
об устранении нарушений законодательства

У об устранении выявленных нарушений законодательства и/или

о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

о прекращении нарушений прав потребителей;

У о прекращении нарушений обязательных требований и / или

об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

Санкт-Петербург

«28» апреля 2017 г.

И.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Выборгском и Калининском районах – заместитель главного государственного санитарного врача по Выборгскому и Калининскому районам Санкт-Петербурга **Чернявский Александр Александрович**,

рассмотрев У материалы дела по акту Уплановой/□внеплановой проверки № 78-02-07-153 от 28.04.2017

материалы административного расследования на основании определения

(нужное отметить значком У).

В отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 132 Санкт-Петербурга, расположенного по адресам: 195027, Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 36, лит. А, 197022, Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 13, лит. И

** отметить значком У.

Первые два вида предписания оформляются при выявлении нарушений в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

Предписание о прекращении нарушений прав потребителей оформляется в ходе проведения внеплановых проверок и административных расследований.

Предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений обязательных требований оформляется по результатам плановых проверок в сфере защиты прав потребителей.

Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда может быть также оформлено и при выявлении нарушений в сфере ЗПП.

УСТАНОВИЛ:

В ходе внеплановой проверки 13.04.2017 с 10:00 до 14:00, 19.04.2017 с 10:00 до 13:00, 28.04.2017 с 14:00 до 16:00, учитывая данные лабораторно-инструментальных исследований, выявлены нарушения законодательства по следующим разделам и пунктам:

- На информационном стенде ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 13, лит. И отсутствует информация о месте нахождения учреждения, что является нарушением ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»: исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о работах, услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, в т.ч. адрес (место нахождения) исполнителя;

- У большинства сотрудников ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга частично или полностью отсутствуют сведения о проведении профилактических прививок. 10 сотрудниками (Бабиченко И.В., Бенашвили М.В., Бирюковой Л.А., Вишневской Е.В., Ворониной С.Ф., Герасименко И.С., Григорьевой М.И., Некрасовой Т.А., Розановой Т.Д., Титкиной Т.И. Федоровой Н.Б.) оформлены отказы от прививки против дифтерии, что является нарушением ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»: отсутствие профилактических прививок влечет: отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями (согласно перечню работ, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»: п. 12. Работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- В ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 36, лит. А, не ведется контроль температурного режима в учебных помещениях, отсутствуют бытовые термометры, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами;

- В ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 36, лит. А вентиляционные решетки содержатся в неудовлетворительном состоянии, сильно запылены, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищают от пыли.

- В ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 13, лит. И, уборочный инвентарь (швабра и 2 ведра) частично не промаркирован, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.4. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»: уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ;

- В ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 13, лит. И, отсутствует инструкция по разведению и применению используемого дезинфицирующего средства «Жавель солид», что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.1. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»: уборка помещений проводится в соответствии с инструкцией по применению моющих и дезинфекционных средств.

Руководствуясь:

У п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

У п. 2 ст. 50 № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

У п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»

(нужное отметить знаком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Разместить на информационном стенде ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 13, лит. И информацию о работах, услугах в полном объеме, в том числе о месте нахождения учреждения (исполнителя).

Срок исполнения – с 28.04.2017 и постоянно

2. Обеспечить своевременную и в полном объеме вакцинацию сотрудников в соответствии с Национальным календарем прививок, представить сведения о вакцинации сотрудников.

Срок исполнения – до 01.10.2017

3. В учебных помещениях ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 36, лит. А обеспечить наличие бытовых термометров с целью контроля температурного режима.

Срок исполнения – с 28.04.2017 и постоянно

4. В учебных помещениях ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 36, лит. А содержать вентиляционные решетки в чистоте.

Срок исполнения – с 28.04.2017 и постоянно

5. Промаркировать уборочный инвентарь в ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 13, лит. И в соответствии с требованиями санитарных правил.

Срок исполнения – с 28.04.2017 и постоянно

6. Обеспечить наличие и выполнение инструкций по разведению и использованию дезинфицирующих средств в ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 13, лит. И.

Срок исполнения – с 28.04.2017 и постоянно

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается юридическое лицо ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством.

И.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Выборгском и Калининском районах – заместитель главного государственного санитарного врача по Выборгскому и Калининскому районам Санкт-Петербурга **Чернявский Александр Александрович**



(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 78-02-07-62 от «28» апреля 2017 г. получил «28» апреля 2017 г.

Андреев Алексей Борисович – и. о. директора ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга

(ФИО, должность)

(подпись)